



Protection contre la grêle AEAI n° 25528

Demandeur
ERLUS AG
Hauptstrasse 106
84088 Neufahrn / NB
Germany

Fabricant
ERLUS AG
84088 Neufahrn / NB
Germany

Groupe 118 - Toiture - Tuiles

Produit Ergoldsbacher E58 MAX®

Description Tuile de terre cuite pour pose en discontinu.
Dimensions: env. 290 x 465 mm.
Longueur de couverture: env. 381-388 mm, largeur de couverture: env. 227 mm.
L'examen a été pratiqué avec et sans crochets tempête.
Teintes: surface engobée, engobée noble.
Usine de production 1: Marklkofen (rouge nature, engobée rouge, bleu cobalt, vert royal).
Usine de production 2: Neufahrn (rouge nature, brun cuivre, maroon, anthracite, noir diamant, argent titane).

Documentation IBS- Institut für Brandschutztechnik und Sicherheitsforschung Gesellschaft m.b.H.:
Rapport d'essais '118_1027_014' (27. Mai 2014), Gutachterliche Stellungnahme
'318081402-1' (30. Juli 2019)

Conditions d'examen AEAI 01 « Tuiles et tuiles en béton » version 1.04 du 01.10.2015

Classification Résistance à la grêle aspect RG 4
Evaluation Résistance à la grêle fonctionnalité RG 4

Remarques

Durée de validité 31.12.2025
Date d'édition 01.01.2020
Remplace l'attestation du 22.07.2014

Association des établissements cantonaux
d'assurance incendie

Martin Jordi

Eveline Augsburg

Le chiffre attribué à la fonctionnalité correspond à la valeur minimale entre les fonctions suivantes:

Translucidité	RG --	Mécanique	RG --
Protection de lumière	RG --	Étanchéité	RG 4