

Association des établissements cantonaux d'assurance incendie

Protection contre la grêle AEAI n° AEAI 27265

Groupe 118 Toiture - Tuiles

Requérant Erlus AG

Hauptstrasse 106 84088 Neufahrn Germany

Fabricant Erlus AG

84088 Neufahrn Germany

Produit Ergoldsbacher Karat XXL®

Description Tuile de terre cuite pour pose en discontinu.

Dimensions: 325 x 480 mm, épaisseur >10 mm.

Surface : engobée ou engobe noble. Couleur : toutes les couleurs disponibles.

Usine: Teistungen.

Montage avec ou sans crochets tempête

Documentation IBS- Institut für Brandschutztechnik und Sicherheitsforschung Gesellschaft m.b.H.:

Rapport d'essais '316090501-1' (13. Dezember 2017)

Conditions d'examen AEAI 01 « Tuiles et tuiles en béton» version 1.04 du 01.10.2015

ClassificationRésistance à la grêle fonctionnalité:RG 4EvaluationRésistance à la grêle aspect:RG 4

Remarques

Durée de validité 31.12.2022 Date d'édition 24.03.2017

Remplace l'attestation du - d'assurance incendie

DOM

Daniela Bienz Sabine Lascheit

Association des établissements cantonaux