



Classificazione in base alle
specifiche di prova AICAA / Registro della grandine

Protezione antigrandine AICAA n. 25286

Titolare
ERLUS AG
Hauptstrasse 106
84088 Neufahrn
Germany

Produttore
ERLUS AG
84088
Neufahrn
Germany

Gruppo 118 - Tetto – Tegole

Prodotto Ergoldsbacher E58 SL®

Descrizione Tegola in argilla per posa sovrapposta.
Dimensioni ca. 290 × 465 mm.
Lunghezza di copertura: ca. 325-355 mm, larghezza media di copertura: ca. 243 mm. La prova è stata eseguita con e senza ganci antitempesta. Colore: superficie con colore ingobbato.
Stabilimento di produzione 1: Neufahrn (per tutti i colori disponibili su terracotta rosso naturale).
Stabilimento di produzione 2: Teistungen (per tutti i colori disponibili su terracotta colorata).

Documentazione IBS - Institut für Brandschutztechnik und Sicherheitsforschung GmbH: verbale di prova '118_1027_003' (10 febbraio 2014), dichiarazione peritale '318081402-1' (30 luglio 2019)

Specifiche di prova AICAA 01 AICAA Tegole e tegole in cemento, versione 1.04 dell'1.10.2015

Classificazione	Resistenza alla grandine – aspetto	RG 4
Valutazione	Resistenza alla grandine – funzionalità	RG 4

Note

Scadenza validità 31.12.2025
Data di emissione 26.06.2020
Sostituisce documento del 01.01.2020

Associazione degli istituti cantonali di assicurazione antincendio

Martin Jordi

Eveline Augsburg

La funzionalità rappresenta la resistenza minima alla grandine delle funzioni dei componenti:

Trasparenza	RG --	Meccanica:	RG --
Schermatura	RG --	Impermeabilità	RG 4

Vereinigung Kantonaler Feuerversicherungen VKF

Bundesgasse 20 Postfach 3001 Bern T+41 31 320 22 22 mail@vkg.ch www.vkg.ch