



## VKF Hagelschutz Nr. 40442

**Inhaber /-in**  
ERLUS AG  
Hauptstrasse 106  
84088 Neufahrn  
Deutschland

**Hersteller /-in**  
ERLUS AG  
84088 Neufahrn  
Deutschland

**Gruppe** 118 - Dach - Ziegel

**Produkt** Erlus E 58 SL®

**Beschreibung** Tondachziegel für überlappende Verlegung.  
Grösse: 295 x 465 mm, Decklänge: 325 - 355 mm, Deckbreite: 243 mm.  
Oberfläche: farbig engobiert.  
Farbe: Gilt für alle erhältlichen Farben.  
Die Prüfung wurde mit und ohne Sturmklammern durchgeführt.  
Produktionswerk: Neufahrn.

**Unterlagen** gbd LAB GmbH: Prüfbericht 'L25\_0912\_13' (12. November 2025)

**VKF Prüfbestimmungen** 01 Ziegel und Betondachsteine, Version 1.05 vom 01.02.2021

<b>Klassifikation</b>	Hagelwiderstand Funktionalität	HW 4
<b>Beurteilung</b>	Hagelwiderstand Aussehen	HW 4

**Bemerkungen**

**Gültigkeitsdauer** 31.12.2031  
**Ausstellungsdatum** 27.02.2026  
**Ersetzt Dokument vom** -

Vereinigung Kantonalen Feuerversicherungen



Die Funktionalität ist der minimale Hagelwiderstand von den Bauteilfunktionen:

Lichtdurchlässigkeit	HW --	Mechanik	HW --
Lichtabschirmung	HW --	Wasserdichtheit	HW 4

**Vereinigung Kantonalen Feuerversicherungen VKF**

Bundesgasse 20 Postfach 3001 Bern T +41 31 320 22 22 mail@vkg.ch www.vkg.ch