



VKF Hagelschutz Nr. 40436

Inhaber /-in
ERLUS AG
Hauptstrasse 106
84088 Neufahrn
Deutschland

Hersteller /-in
ERLUS AG
84088 Neufahrn
Deutschland

Gruppe 118 - Dach - Ziegel

Produkt Erlus Falzziegel®

Beschreibung Tondachziegel für überlappende Verlegung.
Grösse: 230 x 405 mm, Decklänge: 326 - 346 mm, Deckbreite: 199 mm.
Oberfläche: farbig gesintert.
Farbe: Gilt für alle erhältlichen Farben.
Die Prüfung wurde mit und ohne Sturmklammern durchgeführt.
Produktionswerk: Marklkofen.

Unterlagen gbd LAB GmbH: Prüfbericht 'L25_0912_08' (21. November 2025)

VKF Prüfbestimmungen 01 Ziegel und Betondachsteine, Version 1.05 vom 01.02.2021

Klassifikation	Hagelwiderstand Funktionalität	HW 4
Beurteilung	Hagelwiderstand Aussehen	HW 4

Bemerkungen

Gültigkeitsdauer 31.12.2031
Ausstellungsdatum 27.02.2026
Ersetzt Dokument vom -

Vereinigung Kantonalen Feuerversicherungen



Die Funktionalität ist der minimale Hagelwiderstand von den Bauteilfunktionen:

Lichtdurchlässigkeit	HW --	Mechanik	HW --
Lichtabschirmung	HW --	Wasserdichtheit	HW 4

Vereinigung Kantonalen Feuerversicherungen VKF

Bundesgasse 20 Postfach 3001 Bern T +41 31 320 22 22 mail@vkg.ch www.vkg.ch