



VKF Hagelschutz Nr. 25290

Inhaber /-in
ERLUS AG
Hauptstrasse 106
84088 Neufahrn / NB
Germany

Hersteller /-in
ERLUS AG
84088 Neufahrn / NB
Germany

Gruppe 118 - Dach - Ziegel

Produkt Ergoldsbacher Großfalzziegel XXL®

Beschreibung Tondachziegel für überlappende Verlegung.
Größe ca. 295 x 465 mm.
Decklänge: ca. 377 — 397 mm, Deckbreite: ca. 257 mm.
Die Prüfung wurde mit und ohne Sturmklammern durchgeführt.
Farbe: Oberfläche farbig engobiert.
Produktionswerk: Neufahrn (alle erhältlichen Farben).

Unterlagen IBS- Institut für Brandschutztechnik und Sicherheitsforschung Gesellschaft m.b.H.:
Prüfbericht '118_1027_010' (10. Februar 2014), Gutachterliche Stellungnahme
'318081402-1' (30. Juli 2019)

Prüfbestimmungen 01 VKF Ziegel und Betondachsteine, Version 1.04 vom 1. 10. 2015

Klassifikation	Hagelwiderstand Aussehen	HW 4
Beurteilung	Hagelwiderstand Funktionalität	HW 4

Bemerkungen

Gültigkeitsdauer 31.12.2025
Ausstellungsdatum 01.01.2020
Ersetzt Dokument vom 07.04.2014

Vereinigung Kantonalen Feuerversicherungen

Martin Jordi

Eveline Augsburg

Die Funktionalität ist der minimale Hagelwiderstand von den Bauteilfunktionen:

Lichtdurchlässigkeit	HW --	Mechanik	HW --
Lichtabschirmung	HW --	Wasserdichtheit	HW 4

Vereinigung Kantonalen Feuerversicherungen VKF

Bundesgasse 20 Postfach 3001 Bern T+41 31 320 22 22 mail@vkg.ch www.vkg.ch