



VKF Hagelschutz Nr. 40435

Inhaber /-in
ERLUS AG
Hauptstrasse 106
84088 Neufahrn
Deutschland

Hersteller /-in
ERLUS AG
84088 Neufahrn
Deutschland

Gruppe 118 - Dach - Ziegel

Produkt Erlus Biber und Erlus Sinterbiber >14 mm®

Beschreibung Tondachziegel für überlappende Verlegung.
Grösse: 180 x 380 mm, Decklänge: 145 - 165 mm, Deckbreite: 180 mm.
Typ: Biber Rundschnitt und Rautenschnitt, Stärke 14 - 15 mm.
Oberfläche: glatt, gewellt, gebürstet, aufgeraut.
Farbe: Gilt für alle erhältlichen Farben auf naturroten Dachziegeln.
Die Prüfung wurde mit und ohne Sturmklammern durchgeführt.
Produktionswerk: Neufahrn.

Unterlagen gbd LAB GmbH: Prüfbericht 'L25_0912_15' (12. November 2025)

VKF Prüfbestimmungen 01 Ziegel und Betondachsteine, Version 1.05 vom 01.02.2021

Klassifikation	Hagelwiderstand Funktionalität	HW 4
Beurteilung	Hagelwiderstand Aussehen	HW 4

Bemerkungen

Gültigkeitsdauer 31.12.2031
Ausstellungsdatum 27.02.2026
Ersetzt Dokument vom -

Vereinigung Kantonalen Feuerversicherungen



Die Funktionalität ist der minimale Hagelwiderstand von den Bauteilfunktionen:

Lichtdurchlässigkeit	HW --	Mechanik	HW --
Lichtabschirmung	HW --	Wasserdichtheit	HW 4

Vereinigung Kantonalen Feuerversicherungen VKF

Bundesgasse 20 Postfach 3001 Bern T +41 31 320 22 22 mail@vkg.ch www.vkg.ch